



Nr nadawcy: ZPZ.261.3.2017

Kraków, dnia ²⁰..... marca 2017 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu pn.:
„Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON Arena
Kraków”, ARM/3/2017**

Dotyczy: Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, zwanej dalej „ustawą”) w imieniu Zamawiającego – Agencji Rozwoju Miasta S.A. – przekazujemy treść wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON Arena Kraków” (ARM/3/2017) i odpowiedzi Zamawiającego oraz informację o zmianie tej specyfikacji.

Pytanie 2:

„Proszę o podanie wymiarów drzwi, w pliku przesłanym przez Państwa widnieją jedynie symbole z ilością, brak szczegółowych informacji.”

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający przekazuje informację o wymiarach głównych grup drzwi podlegających konserwacji. Wymiary pochodzą z dokumentacji technicznej, w związku z czym faktyczne wymiary drzwi (lub faktyczne ilości drzwi o podanych wymiarach) mogą odbiegać od podanych danych.

Wymiary drzwi Mercor (w świetle muru):

- drzwi mcr Alpe Sp 00-1 – wymiary większości drzwi nie przekraczają 1200x2200 mm, natomiast ok. 10% ma wymiary 1320x2460 mm;
- drzwi mcr Alpe Sp 00-2 – wymiary większości drzwi nie przekraczają 2200x2200 mm, natomiast 1 szt. ma wymiary 2200x2540 mm; ponadto 1 szt. (mcr Alpe W Sp00-2) – 2750x2200 mm;
- drzwi mcr Alpe Sp 30-1 – wymiary większości drzwi nie przekraczają 1200x2200 mm, natomiast ok. 5% ma wymiary 1320x2460 mm;
- drzwi mcr Alpe Sp 30-2 – wymiary ok. 30% drzwi nie przekraczają 2200x2200 mm, natomiast pozostała część ma wymiary nieprzekraczające 2360x2160 mm;
- drzwi mcr Alpe Ss 30-1 – wymiary części drzwi nie przekraczają 1200x2200 mm, natomiast pozostała część ma wymiary nieprzekraczające 1390x2200 mm;
- drzwi mcr Alpe Ss 30-2 – wymiary większości drzwi nie przekraczają 2200x2200 mm, natomiast pozostała część ma wymiary nieprzekraczające 2650x2200 mm;
- drzwi mcr Alpe Sp 60-1 – wymiary większości drzwi nie przekraczają 1200x2200 mm, natomiast pozostała część ma wymiary 1320x2160 mm;

- drzwi mcr Alpe Sp 60-2 – wymiary większości drzwi nie przekraczają 2200x2200 mm, natomiast część ma wymiary nieprzekraczające 2560x2200 mm oraz (mcr Alpe W Sp 00-2) w granicach 2800–3500x2200–2600 mm;
- drzwi mcr Alpe Sp 120-1 – wymiary 1050x2160 mm;
- klapy mcr Alpe Sk 30-1 – wymiary nie przekraczają 800x1250 mm;
- drzwi mcr Profile – 3 szt. 2020x2580 mm, 2 szt. 2320x2580 mm;
- drzwi mcr Profile ISO – 1 szt. 1205x2180 mm, 2 szt. 2020x2580 mm, 1 szt. 2070x2600 mm.

Wymiary drzwi przeciwpożarowych Martech: B1 – 7000x5000 mm, B3 – 5700x2400 mm, B5 – 5000x2400 mm, B5a – 5700x2400 mm, B6 – 3000x3000 mm, B7 – 4250x4100 mm, B8 – 3850x3700 mm, Bz1 – 7000x5000 mm, Bz7 – 3250x3100 mm.

Wymiary drzwi ogniodpornych Porta: 100x215 mm.

Wymiary bram rolowanych Astrum: 2 szt. – 5900x2430 mm, 2 szt. – 4500x2370 mm, 1 szt. – 5500x2430 mm.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej Wiśniowski: 7780x1600 mm.

Wymiary drzwi Wiśniowski: dwuskrzydłowe – stalowo-szklane w większości ok. 2000x2100 mm, całoszklane 2300x3000 mm, jednoskrzydłowe – stalowo-szklane ok. 1000x2100 mm, całoszklane w większości 900x2300 mm (5 szt. ok. 1200x3000 mm).

Zamawiający jednocześnie dokonuje zmiany zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia: w załączniku 2c do SIWZ:

- w części „Zestawienie ilościowe i rzeczowe urządzeń i wyposażenia” na końcu dodaje następującą treść:
 - „IV. Drzwi Wiśniowski
 - Drzwi 1-skrzydłowe – 64 szt. (7 aluminiowo-szklanych, 40 szklanych, 17 stalowo-szklanych), drzwi 2-skrzydłowe – 106 szt. (1 szklane, 105 stalowo-szklanych).”
- w tabeli „Załącznik 1 do OPZ (...)” w opisie rodzaju systemu/urządzenia w poz. 21–26 dotychczasową treść ujmuje się nawias i poprzedza sformułowaniem:
 - „Drzwi Wiśniowski”

Jednocześnie dokonujemy sprostowania pomyłki w odpowiedzi na pytanie 1 z 1.03.2017 r.: zestawienie stolarki objętej konserwacją znajduje się nie w załączniku 3 do SIWZ, ale w załączniku 2c do SIWZ, dotyczącym części 3 zamówienia.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Marcińska

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Gryzlo